



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление по Петродворцовому району

Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсоновская, д. 9, тел. 450-56-13

Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсоновская, д. 9, каб. № 01
(место составления акта)

“ 21 ” августа 20 20 г.
(дата составления акта)

15 часов 00 минут
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 39-1-100**

На основании: распоряжения Управления по Петродворцовому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 06 июля 2020 года № 39-1-100,

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты – зданий и территории интерната
(вид проверки)

по адресу: 198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Заячий пр-т., д. 3.

(наименование и адрес местонахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты: Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат №3» (СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3»), юридический адрес: 198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Заячий пр-т., д. 3; ИНН 7819026974.

(наименование правообладателей объекта защиты - юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса)

Даты и время проведения проверки:

“ 13 ” августа 20 20 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3ч.

“ 21 ” августа 20 20 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «2» дня (-ей); «4» часа (-ов).

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены: Чеминава Теймураз Варламович – директор СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3».

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«09» часов «00» минут «13» августа 2020 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки б/н от 07.07.2020

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Козлов Сергей Алексеевич – старший инспектор группы приема, регистрации и учета сообщений о преступлениях, связанных с пожарами и иной информации о пожарах отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего(-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: Чеминава Теймураз Варламович – директор СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3».

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3» - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: 198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Заячий пр., д. 3.

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен.

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены.

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено.

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)


В ходе проведения проверки установлено, что не выполнены пункты №3,4,6,8,15 предписания №2-21-112/1/1 от 31.07.2019 года, а именно:


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1.	переход системы в режим «Пожар» осуществляется с одного дымового пожарного извещателя. Аппаратура системы пожарной сигнализации должна формировать команды на управление автоматическими установками пожаротушения или дымоудаления, или оповещения о пожаре, или управления инженерным оборудованием объектов при срабатывании не менее двух пожарных извещателей	п. 61 ППР в РФ, п. 13.1 НПБ 88-2001	СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3»
2.	речевые оповещатели в палатах, кабинетах врачей и административных помещениях не установлены (лит. А)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 51, 54, 83, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п.п. А 4, А 6, прил. А1, А3 СП 5.13130.2009, раздел 6 табл. 2 п. 17 СП 3.13130.2009, п. 61 ППР в РФ, п. 4.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и	СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3»

		управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	
3.	фактические параметры уровня звука, воспроизводимого оповещателями СОУЭ не соответствуют нормативным требованиям по пожарной безопасности (лит. А)	п. 61 ППР в РФ	СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3»
4.	Фактический расход воды, обеспечиваемый насосной установкой составляет 1,86 л/с при одновременном пуске воды из 1 пожарного крана на уровне 5 этажа	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, табл. 1 п. 4.1.1 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности	СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3»
5.	Защитное сооружение не в полном объеме оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации	п. 61 ППР в РФ	СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3»

13 августа 2020 года проведено тренировочное занятие по отработке действий работников при эвакуации людей на случай возникновения пожара, а также с лицами ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте проведен дополнительный противопожарный инструктаж и вручены памятки о мерах пожарной безопасности.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

 Директор
 Петродворцового
 района
 по пожарному
 надзору
 № 1

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись.

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: нет;
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: нет;
3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: нет;
4. Фототаблица: нет;
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: _____

6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: №39-1-100/1/1 от 21.08.2020.

7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся.

8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался.

9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: карточка учета проф. Работы в области пожарной безопасности от 21.08.2020г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Козлов Сергей Алексеевич - старший инспектор группы приема, регистрации и учета сообщений о преступлениях, связанных с пожарами и иной информации о пожарах отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

“ 21 ” августа 20 20 г.



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а): Чеминава Теймураз Варламович – директор СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 21 ” августа 20 20 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

