



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

Управление по Петродворцовому району

198510, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсоновецкая, д. 9, тел. (812) 450-56-13

Отдел надзорной и профилактической работы
Петродворцового района и гор. Ломоносова

198510, г. Санкт-Петербург, ул. Самсоновецкая, д. 9, тел. (812) 450-56-13

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 39-1-55/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Санкт-Петербургскому государственному бюджетному стационарному учреждению социального обслуживания "Психоневрологический интернат № 3" (СПБ ГБУСО "Психоневрологический Интернат № 3") ИНН 7819026974, ОГРН 1027808917685, юридический адрес: 198504, город Санкт-Петербург, город Петергоф, Заячий пр-кт, д.3.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации с указанием индивидуального номера налогоплательщика, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение Решения о проведении		плановой	выездной проверки
		(указывается тип контрольного (надзорного) мероприятия)	(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

от 12.04.2023 № 39-1-55 в период с 17.04.2023 по 28.04.2023 Зайцевой Людмилой Сергеевной – старшим инспектором ОНДПР Петродворцового района и гор. Ломоносова управления по Петродворцовому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении здания СПБ ГБУСО "Психоневрологический Интернат № 3", расположенного по адресу: 198504, город Санкт-Петербург, город Петергоф, Заячий пр-кт, д.3, лит. А.

(указываются реквизиты Решения, период проведения контрольного (надзорного) мероприятия; фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов) органа государственного пожарного надзора, проводившего(их) контрольное (надзорное) мероприятие; вид объекта надзора и его адрес (местоположение), на котором проведено контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Директор СПБ ГБУСО "Психоневрологический Интернат № 3" Чеминава Т.В.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или представителя контролируемого лица с указанием должности)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	В каждом пожарном отсеке зданий класса Ф1.1 высотой более 10 метров, не предусмотренны лифты для транспортирования пожарных подразделений.	п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, ч. 2 п. 1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 7.15 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (далее СП 4.1310.2013)	01.04.2024	
2	На путях эвакуации лестничной клетки левого крыла не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение".	п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, п. 4 ст. 52, ч. 1 ст. 56, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (далее СП 1.13130.2020)	01.04.2024	
3	Настенные речевые оповещатели располагаются на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм. (5 этаж отдельный изолятор, 4 этаж у перехода в 9 отделение, 1 этаж отделение «семейные пары»)	п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (далее СП 3.13130.2009)	01.04.2024	
4	Переход системы в режим «Пожар» осуществляется с одного дымового пожарного извещателя. Аппаратура	п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о	01.04.2024	

	системы пожарной сигнализации не формирует команды на управление автоматическими установками пожаротушения или дымоудаления, или оповещения о пожаре, или управления инженерным оборудованием объектов при срабатывании не менее двух пожарных извещателей	требованиях пожарной безопасности", п. 6.4 СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования (далее СП 484.1311500.2020), п. 54 ППР в РФ.	
5	Не установлены речевые оповещатели в палатах, кабинетах врачей и административных помещениях	п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 51, 54, 83,84, 103 от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4 СП 3.13130.2009, п. 54 ППР в РФ.	01.04.2024
6	Фактические параметры уровня звука, воспроизводимого оповещателями СОУЭ не соответствуют нормативным требованиям по пожарной безопасности (при срабатывании СОУЭ на 1 этаже, речевое оповещение прерывается)	п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 51, 54, 83,84, 103 от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4 СП 3.13130.2009, п. 54 ППР в РФ	01.04.2024
7	Объект надзора не обеспечен (не оснащен) с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения (Текст оповещения содержит слова, способные вызвать панику)	п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, ч. 12 ст. 84 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 2 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"	01.04.2024
8	Помещения кладовых у эвакуационных выходов на лестничную клетку (5,4,3,2 этажи) не оснащены системой пожарной сигнализации (отсутствуют дымовые пожарные извещатели).	п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4, п. 4.9 СП 486.1311500.2020	01.04.2024
9	Запоры (замки) на всех дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания	п. 26 ППР в РФ	01.04.2024

	изнутри без ключа (установлены врезные замки)			
10	Ширина пути эвакуации по всем лестницам, предназначенном для эвакуации людей, расположенных в лестничных клетках менее 1,35 м (фактически - 1,2 м) При двустороннем расположении дверей ширина коридора менее 1,2 метра (коридоры изоляторов 5,4,3,2 этажи) ширина коридора 192 см, (ширина дверного полотна 87 см)	п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ст. 89 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008; п.п. а) п. 4.4.1 СП 1.13130.2020	01.04.2024	
11	При двустороннем расположении дверей ширина коридора менее 1,2 метра (коридоры изоляторов 5,4,3,2 этажи) ширина коридора 192 см, (ширина дверного полотна 87 см)	п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2020	01.04.2024	
12	При одностороннем расположении дверей ширина коридора менее 1 метра (1 этаж отделение «семейные пары») ширина коридора 80 см, (ширина дверного полотна 67 см)	п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2020	01.04.2024	
13	На путях эвакуации допускается устройство лестницы со ступенями с различной высотой (лестничная клетка возле первого отделения)	п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ст. 89 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.3.6 СП 1.13130.2020	01.04.2024	
14	На дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, устройства для самозакрывания находятся в неисправном состоянии.	п. 14, п.п. г) п. 27 ППР в РФ	01.04.2024	
15	На противопожарных дверях в помещениях хранения, кладовых, устройства для самозакрывания находятся в неисправном состоянии.	п. 14, п.п. г) п. 27 ППР в РФ	01.04.2024	
16	Пожарные рукава размещены в пожарных шкафах из горючих материалов	п. 2 ч. 1 ст. 6, п.4 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 50 ППР в РФ	01.04.2024	
17	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона	п. 12 ППР в РФ	01.04.2024	

	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (5,4,3,2 этажи у эвакуационного выхода на лестничную клетку, выхода 5 этаж 13 отделение, бельевая на 3 и 4 этажах, гардеробная на 4 этаже).			
18	Помещения бельевых на 3, 4 этажах не отделены от коридора противопожарной перегородкой 1-го типа (с соответствующим заполнением проемов) (9 отделение)	п. 1 ч. 1 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	01.04.2024	
19	Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	п. 15 ППР в РФ	01.04.2024	
20	На входе (либо выходе) на лестницу соединяющую первый этаж и подвал не оборудовано тамбур-шлюзом с подачей воздуха при пожаре	п. 1 ч. 1 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.18 СП 4.13130.2013 "	01.04.2024	
21	В подвале допускается организация мастерской	п.п. б) п. 16 ППР в РФ	01.04.2024	
22	Допускается курение на объекте надзора.	п. 11 ППР в РФ	01.04.2024	
23	При высоте лестниц более 0,45 м не предусмотрены ограждения с поручнями (лестница в актовом зале, ведущая к эвакуационному	п. 1 ч. 1 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.04.2024	

	выходу)	безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	
24	На путях эвакуации (лестничной клетке) допускается устройство лестницы со ступенями с различной высоты (лестница 1 этаж 1 отделение 0.8 м и 1.4 м, лестница из актового зала к эвакуационному выходу 0,1 м и 1,5 м)	п. 1 ч. 1 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6 ФЗ Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.6 СП 1.13130.2020	01.04.2024
25	Отсутствует декларация пожарной безопасности	ст.64 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Приказ МЧС России от 16.03.2020 №171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»	01.04.2024
26	В коридоре на 2 этаже (мастерские) не оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре.	п. 1 ч. 1 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, п. 4 ст. 52, ч. 1 ст. 56 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 7.2, п. 8.5 СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"	01.04.2024
27	Размещаемые в пределах объекта защиты - части зданий, группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов функциональной пожарной опасности не выделены противопожарными преградами в соответствии с требованиями настоящего свода правил. (помещение домового храма не отделено от холла и спальных корпусов	п. 1 ч. 1 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2 СП 4.13130.2013	01.04.2024

	противопожарными преградами)			
--	---------------------------------	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Старший инспектор ОНДПР Петропавловского
района и гор. Ломоносова управления по
Петропавловскому району ГУ МЧС России по г.
Санкт-Петербургу Зайцева Людмила Сергеевна

(указываются должность, фамилия, инициалы инспектора органа
государственного пожарного надзора, проводившего контрольное (надзорное)
мероприятие)

Директор СПб ГБУ СО

"Психоневрологический Интернат № 3" Чеминава Т.В.

(указываются должность, фамилия, инициалы представителя
контролируемого лица или гражданина)

