



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

Управление по Петродворцовому району

198510, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, д. 9, тел. (812) 450-56-13

Отдел надзорной и профилактической работы
Петродворцового района и гор. Ломоносова

198510, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, д. 9, тел. (812) 450-56-13

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 39-1-56/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Санкт-Петербургскому государственному бюджетному стационарному учреждению социального обслуживания "Психоневрологический интернат № 3" (СПБ ГБУСО "Психоневрологический Интернат № 3") ИНН 7819026974, ОГРН 1027808917685, юридический адрес: 198504, город Санкт-Петербург, город Петергоф, Заячий пр-кт, д.3.
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации с указанием индивидуального номера налогоплательщика, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение Решения о проведении		плановой	выездной проверки
(указывается тип контрольного (надзорного) мероприятия)		(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)	

от 12.04.2023 № 39-1-55 в период с 17.04.2023 по 28.04.2023 Зайцевой Людмилой Сергеевной – старшим инспектором ОНДПР Петродворцового района и гор. Ломоносова управления по Петродворцовому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении здания СПБ ГБУСО "Психоневрологический Интернат № 3", расположенного по адресу: 198504, город Санкт-Петербург, город Петергоф, Заячий пр-кт, д.3, лит. Б.

(указываются реквизиты Решения, период проведения контрольного (надзорного) мероприятия; фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителей группы инспекторов) органа государственного пожарного надзора, проводившего(их) контрольное (надзорное) мероприятие; вид объекта надзора и его адрес (местоположение), на котором проведено контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Директор СПб ГБУСО "Психоневрологический Интернат № 3" Чеминава Т.В.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или представителя контролируемого лица с указанием должности)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Помещение столовой (буфета) на 2 этаже не оснащено системой пожарной сигнализации (отсутствуют дымовые пожарные извещатели).	п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4, п. 4.9 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности, (далее СП 486.1311500.2020)	01.04.2024	
2	Помещение столовой (буфета) на 3 этаже не оснащено системой пожарной сигнализации (отсутствуют дымовые пожарные извещатели).	п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4, п. 4.9 СП 486.1311500.2020	01.04.2024	
3	Помещение столовой (буфета) на 4 этаже не оснащено системой пожарной сигнализации (отсутствуют дымовые пожарные извещатели).	п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4, п. 4.9 СП 486.1311500.2020	01.04.2024	

4	Помещение столовой (буфета) на 5 этаже не оснащено системой пожарной сигнализации (отсутствуют дымовые пожарные извещатели).	п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4, п. 4.9 СП 486.1311500.2020	01.04.2024	
5	На путях эвакуации, ведущих по всем лестничным маршам из здания, размещены радиаторы отопления, выступающие из плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц	п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, п. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2024	
6	В тамбуре эвакуационного выхода допускается хранение инвентаря и материалов	п.п. в) п. 27 ППР в РФ	01.04.2024	
7	Защитное сооружение не в полном объеме оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации	п. 54 ППР в РФ	01.04.2024	
8	Объект надзора не обеспечен (не оснащен) с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения (Текст оповещения содержит слова, способные вызвать панику)	п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, ч. 12 ст. 84 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 2 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"	01.04.2024	
9	На противопожарных дверях в помещениях хранения, кладовых, устройства для самозакрывания находятся в неисправном состоянии.	п. 14, п.п. г) п. 27 ППР в РФ	01.04.2024	

10	На дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, на противопожарных дверях в помещениях хранения, кладовых отсутствуют уплотнения и порогов в притворах	п.п. г) п. 27 ППР в РФ	01.04.2024	
11	На путях эвакуации отсутствуют пороги в дверных проемах противопожарных дверей	п. 27 ППР в РФ	01.04.2024	
12	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (5,4,3,2 этажи у эвакуационного выхода на лестничную клетку, кладовая 7 отделение, кладовая в буфете).	п. 12 ППР в РФ	01.04.2024	
13	Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями,	п. 15 ППР в РФ	01.04.2024	

	трубопроводами.			
14	Допускается курение на объекте надзора	п. 11 ППР в РФ	01.04.2024	
15	Отсутствует декларация пожарной безопасности	ст.64 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Приказ МЧС России от 16.03.2020 №171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»	01.04.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Старший инспектор ОНДПР Петродворцового района и гор. Ломоносова управления по Петродворцовому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Зайцева Людмила Сергеевна

(указываются должность, фамилия, инициалы инспектора органа государственного пожарного надзора, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)

Директор СПб ГБУСО

"Психоневрологический Интернат № 3" Чеминава Т.В.

(указываются должность, фамилия, инициалы представителя контролируемого лица или гражданина)



(подпись, заверенная печатью)



(подпись)