



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района
Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, д. 9, тел 450-56-13

Предписание № 2-21-112/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3» (ИНН 7819026974)

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения ОНДПР Петродворцового района УНДПР ГУ МЧС России по

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа

г. Санкт-Петербургу от 20 июня 2019 года № 2-21-112

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 17 июля 2019 года по 31 июля 2019 года Козловым Сергеем Алексеевичем - старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая проверка объекта защиты – зданий и территории по адресу: 198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Заячий пр-г., д. 3

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Чеминава Теймуразом Варламовичем – директором СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	При переходе системы в режим «Пожар» лифты не опустились на посадочный этаж (лит. А)	п. 4.1.9.1. ГОСТ 22011-95. Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия	01.07.2020	
2.	клапан приточной противодымной вентиляции защит строительной конструкцией (помещение подвала лит. А)	п. 61 ППР в РФ	01.07.2020	
3.	переход системы в режим	п. 13.1 НПБ 88-2001	01.07.2020	

	«Пожар» осуществляется с одного дымового пожарного извещателя. Аппаратура системы пожарной сигнализации должна формировать команды на управление автоматическими установками пожаротушения или дымоудаления, или оповещения о пожаре, или управления инженерным оборудованием объектов при срабатывании не менее двух пожарных извещателей			
4.	речевые оповещатели в палатах, кабинетах врачей и административных помещениях не установлены (лит. А)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 51, 54, 83, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п.п. А 4, А 6, прил. А1, А3 СП 5.13130.2009, раздел 6 табл. 2 п. 17 СП 3.13130.2009, п. 61 ППР в РФ, п. 4.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	01.07.2020	
5.	На 4 и 5 этажах световое табло «Выход» находится в неисправном состоянии (лит. А)	п. 61 ППР в РФ	01.07.2020	
6.	фактические параметры уровня звука, воспроизводимого оповещателями СОУЭ не соответствуют нормативным требованиям по пожарной безопасности (лит. А)	п. 61 ППР в РФ	01.07.2020	
7.	При переходе системы в режим «Пожар» лифты не опустились на посадочный этаж (лит. Б)	п. 4.1.9.1. ГОСТ 22011-95. Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия	01.07.2020	
8.	Фактический расход воды, обеспечиваемый насосной установкой составляет 1,86 л/с при одновременном пуске воды из 1 пожарного крана на уровне 5 этажа	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, табл. 1 п. 4.1.1 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности	01.07.2020	
9.	переход из литеры А в литер Б не в полном объеме оборудован дымовыми пожарными извещателями	п. 61 ППР в РФ	01.07.2020	
10.	В помещении поста охраны в одном коробе совместно с линиями систем противопожарной защиты осуществлена прокладка силового кабеля (лит. Б)	п. 4.14 СП 6.13130.2013	01.07.2020	
11.	в помещении комнаты №3	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 51, 54,	01.07.2020	

	речевой оповещатель в неисправном состоянии (лит Б)	83, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п.п. А 4, А 6, прил. А1, А3 СП 5.13130.2009, раздел 6 табл. 2 п. 17 СП 3.13130.2009, п. 61 ППР в РФ, п. 4.8 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности		
12.	фактические параметры уровня звука, воспроизводимого оповещателями СОУЭ не соответствуют нормативным требованиям по пожарной безопасности (комната №3 2 этаж лит. Б)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 51, 54, 83, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п.п. А 4, А 6, прил. А1, А3 СП 5.13130.2009, раздел 6 табл. 2 п. 17 СП 3.13130.2009, п. 61 ППР в РФ, п. 4.8 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	01.07.2020	
13.	Отсутствует контроль кабельных линий СОУЭ на обрыв и короткое замыкание (лит. Б)	п. 61 ППР в РФ	01.07.2020	
14.	Не реализовано резервное питание одного из двух блоков «БЛЮЗ» (лит. Б)	п. 61 ППР в РФ	01.07.2020	
15.	Защитное сооружение не в полном объеме оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации	п. 61 ППР в РФ	01.07.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться

имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы Петродворцового района
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС
России по г. Санкт-Петербургу
Козлов Сергей Алексеевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«31» июля 2019 г.

Чеминава Теймураз Варламович – директор
СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

«31» июля 2019 г.

