

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 2-21-76
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

«20» августа 2019 года
(дата составления)

Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, д. 9, каб. № 04
(место составления)

Мной, главным государственным инспектором Петродворцового района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Усовым Дмитрием Фёдоровичем,

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, внесшего представление)

20.08.2019 года рассмотрены материалы административного дела № 2-21-76 в отношении юридического лица: Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат №3», расположенного по адресу: 198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Заячий пр-т., д. 3.

Согласно статье 29.13 КоАП РФ, юридическому лицу - СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3» вносится представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Данные нарушения, указанные в постановлении о назначении административного наказания, выявлены в ходе плановой выездной проверки, проведенной по адресу: 198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Заячий пр-т., д. 3. Нарушения допущены СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3» при эксплуатации объекта защиты:

- При переходе системы в режим «Пожар» лифты не опустились на посадочный этаж (лит. А) (п. 4.1.9.1. ГОСТ 22011-95. Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия);

- клапан приточной противодымной вентиляции защит строительной конструкцией (помещение подвала лит. А) (п. 61 ППР в РФ);

- переход системы в режим «Пожар» осуществляется с одного дымового пожарного извещателя. Аппаратура системы пожарной сигнализации должна формировать команды на управление автоматическими установками пожаротушения или дымоудаления, или оповещения о пожаре, или управления инженерным оборудованием объектов при срабатывании не менее двух пожарных извещателей (п. 61 ППР в РФ, п. 13.1 НПБ 88-2001);

- речевые оповещатели в палатах, кабинетах врачей и административных помещениях не установлены (лит. А) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 51, 54, 83, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п.п. А 4, А 6, прил. А1, А3 СП 5.13130.2009, раздел 6 табл. 2 п. 17 СП 3.13130.2009, п. 61 ППР в РФ, п. 4.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности);

- На 4 и 5 этажах световое табло «Выход» находится в неисправном состоянии (лит. А) (п. 61 ППР в РФ);

- фактические параметры уровня звука, воспроизводимого оповещателями СОУЭ не соответствуют нормативным требованиям по пожарной безопасности (лит. А) (п. 61 ППР в РФ);

- При переходе системы в режим «Пожар» лифты не опустились на посадочный этаж (лит. Б) (п. 4.1.9.1. ГОСТ 22011-95. Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия);

- Фактический расход воды, обеспечиваемый насосной установкой составляет 1,86 л/с при одновременном пуске воды из 1 пожарного крана на уровне 5 этажа (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, табл. 1 п. 4.1.1 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности);

- переход из литеры А в литеру Б не в полном объеме оборудован дымовыми пожарными извещателями (п. 61 ППР в РФ);

- В помещении поста охраны в одном коробе совместно с линиями систем противопожарной защиты осуществлена прокладка силового кабеля (лит. Б) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 4.14 СП 6.13130.2013);

- в помещении комнаты №3 речевой оповещатель в неисправном состоянии (лит. Б) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 51, 54, 83, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п.п. А 4, А 6, прил. А1, А3 СП 5.13130.2009, раздел 6 табл. 2 п. 17 СП 3.13130.2009, п. 61 ППР в РФ, п. 4.8 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной

защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности);

- фактические параметры уровня звука, воспроизводимого оповещателями СОУЭ не соответствуют нормативным требованиям по пожарной безопасности (комната №3 2 этаж лит. Б) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 51, 54, 83, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п.п. А 4, А 6, прил. А1, А3 СП 5.13130.2009, раздел 6 табл. 2 п. 17 СП 3.13130.2009, п. 61 ППР в РФ, п. 4.8 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности);

- Отсутствует контроль кабельных линий СОУЭ на обрыв и короткое замыкание (лит. Б) (п. 61 ППР в РФ);

- Не реализовано резервное питание одного из двух блоков «БЛЮЗ» (лит. Б) (п. 61 ППР в РФ);

- Защитное сооружение не в полном объеме оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации (п. 61 ППР в РФ).

На основании изложенного, руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

(пункты и статьи законов Российской Федерации)

обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений, а также провести внеплановый противопожарный инструктаж со всеми работниками СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3».

Информацию о принятых мерах представить в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу: 198510, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, д. 9, в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 КоАП России.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Главный государственный инспектор
Петродворцового района Санкт-Петербурга
по пожарному надзору



Д.Ф. Усов

дефектор
(должность)

Чемпилова Т.В.
(фамилия, имя, отчество)

[Signature]
(подпись)

20.08.2019.
(дата вручения)