

1
Сопровождаемое
Принимое
лицом
10.10.14

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел.: 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Петродворцового района
Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, д. 9, тел. 450-71-73

Санкт-Петербург, г. Петергоф,
ул. Самсониевская, д. 9

03 октября 2014 г.
10 часов 00 минут
(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 2-21-7

По адресу/адресам: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Заячий проспект, д.3.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНД Петродворцового района УНД ГУ МЧС России по
г. Санкт-Петербургу Антонова Игоря Викторовича от 25 августа 2014 года №2-21-7

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат №3» (СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат №3»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 29 » сентября 20 14 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2

« 30 » сентября 20 14 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности Петродворцового УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки): Зелинская Н.Г. 29.09.2014г. в 10 часов 30 минут.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Иванов Константин Валерьевич – заместитель

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводящего

Начальника ОНД Петродворцового района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Копия
Верно
[подпись]

03.10.2014г.

6. Другие документы (их копии):

План основных мероприятий СПб ГБУ СО «Психоневрологический интернат №3» в области ГО, ЧС, ПБ на 2014 год; положение об организации и ведении ГО в СПб ГБУ СО «Психоневрологический интернат №3», 2013 года; копии журналов учёта занятий по ГО; Св-во ОГРН, Устав; выписка из ЕГРЮЛ на 28.02.2014 года; приказ №61 от 13.01.14г. «О создании Комиссии по предупреждению, ЧС и ПБ»; приказ от 06.01.14г. «О создании системы ГО»; отчёт по форме №6 для ДСП; удостоверения о прохождении обучения; паспорт убежища №5849; накладные по имуществу; приказ о приёме на работу Зайцева НА.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора
ОНД Петродворцового района по пожарному надзору
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу



(подпись)


К.В. Иванов

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):


Директор ИИИ-3 Зейнатов
Матвеев Григорьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


« 3 » октябрь 2014 года





(подпись)


Копия
Верно



5.	<p>Нештатное аварийно-спасательное формирование организации не оснащено специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами в соответствии с Примерными нормами оснащения (табеллизации) нештатных аварийно-спасательных формирований (приложение N 2 приказа МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований») (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)</p>	<p>ст. 1, 2, 9 ФЗ РФ от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; ч. 3 ст. 7, ст. 8, ст. 10, ч. 4 ст. 11, ч.1 ст. 12 ФЗ РФ от 22.08.1995 № 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей"; п. 4, 10 Приказа МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований»; п. 16.6 приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 687 "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях".</p>	<p>Руководитель СПб ГБСУ СО «ПНИ №3»</p>
6.	<p>В организации создающей нештатные аварийно-спасательные формирования не разработана структура и табель оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)</p>	<p>ст. 1, 2, 9 ФЗ РФ от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; ч. 3 ст. 7, ст. 8, ст. 10, ч. 4 ст. 11, ч.1 ст. 12 ФЗ РФ от 22.08.1995 № 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей"; п. 10 Приказа МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований»; п. 16.6 приказа МЧС РФ от 14.11.2008 N 687 "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях".</p>	<p>Начальник штаба ГО СПб ГБСУ СО «ПНИ №3»</p>
7.	<p>В организации не разработаны и не утверждены функциональные обязанности и штатное расписание структурных подразделений (работников) по гражданской обороне (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)</p>	<p>ст. 1, ст. 2, ст. 9, ч. 2 ст. 11 ФЗ РФ от 12.02.98 г. № 28-ФЗ "О гражданской обороне"; п. 2, 6 Постановления Правительства РФ от 10.07.1999 г. № 782 «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны»; п. 12 приказа МЧС РФ от 14.11.2008 г. N 687 "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях".</p>	<p>Начальник штаба ГО СПб ГБСУ СО «ПНИ №3»</p> <p><i>Handwritten signature</i></p>


8.	Не определена номенклатура и объемы запасов продовольственных и иных средств (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	ст. 1, 2, 9 ФЗ РФ от 12.02.98 № 28-ФЗ "О гражданской обороне"; п. 4, п. 5, п. 6 Постановление Правительства РФ от 27.04.2000 г. №379 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств".	Начальник штаба ГО СПб ГБСУ СО «ПНИ №3»
9.	Не разработан план выдачи и распределения средств индивидуальной защиты работникам организации в установленные сроки (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	1, 2, 9 ФЗ РФ от 12.02.98 г. № 28-ФЗ "О гражданской обороне"; п. 2, 5, 10 Постановления Правительства РФ от 26.11.2007 г. № 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации"; п. 2, 3, 16.4 приказа МЧС РФ от 14.11.2008 г. N 687 "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»	Начальник штаба ГО СПб ГБСУ СО «ПНИ №3»
10.	Не согласован с органами местного самоуправления план размещения работников и членов их семей в загородной зоне (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	п. 16.3 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687, зарегистрировано в Минюсте РФ 26 ноября 2008 г. N 12740	Начальник штаба ГО СПб ГБСУ СО «ПНИ №3»
11.	Не соответствует количество работников в структурном подразделении по гражданской обороне или отдельных работников по гражданской обороне установленным нормам: ГО- 1осв, более 500-2-3осв Не ГО – совмещ, более 200-1осв. (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	п.4 Положения о создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.07.99г. № 782	Руководитель СПб ГБСУ СО «ПНИ №3»
12.	Фильтрующие противогазы хранятся в отапливаемых помещениях (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	п. 2.9.11. Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля, утвержденные Приказом МЧС № 285 от 27.05.2003г., зарегистрировано в Минюсте РФ 29 июля 2003 года, № 4934	Начальник штаба ГО СПб ГБСУ СО «ПНИ №3» 

13.	В складском помещении противоголовок отсутствуют приборы для измерения температуры и относительной влажности воздуха (термометры, гигрометры) (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	П. 2.9.8 Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля, утвержденные Приказом МЧС № 285 от 27.05.2003г., зарегистрировано в Минюсте РФ 29 июля 2003 года, № 4934	Начальник штаба ГО СПб ГБСУ СО «ПНИ №3» »
14.	Не проводятся осмотры средств индивидуальной защиты (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	П. 2.9.10. Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля, утвержденные Приказом МЧС № 285 от 27.05.2003г., зарегистрировано в Минюсте РФ 29 июля 2003 года, № 4934	Начальник штаба ГО СПб ГБСУ СО «ПНИ №3»
15.	В защитном сооружении отсутствует документация (паспорт убежища, журнал проверки состояния убежища, сигналы оповещения ГО, план перевода ЗС ГО на режим убежища, план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств, состав личного состава группы по обслуживанию ЗС ГО, эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО, эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО, эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО, инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования, инструкция по использованию средств индивидуальной защиты, инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, инструкция по противопожарной безопасности, правила поведения укрываемых в ЗС ГО, журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище, журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью, журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования, схема эвакуации укрываемых из очага поражения, список телефонов) (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	П. 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные Приказом МЧС России № 583 от 15.12.2002г., зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 марта 2003 года, регистрационный N 4317	Начальник штаба ГО СПб ГБСУ СО «ПНИ №3» 

16.	Не назначено ответственное должностное лицо за содержание защитного сооружения (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	П. 1.3 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные Приказом МЧС России № 583 от 15.12.2002г., зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 марта 2003 года, регистрационный N 4317	Начальник штаба ГО СПб ГБСУ СО «ПНИ №3»
17.	Группы, ответственные за содержание ЗС ГО не обеспечены средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	П. 1.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные Приказом МЧС России № 583 от 15.12.2002г., зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 марта 2003 года, регистрационный N 4317	Руководитель СПб ГБСУ СО «ПНИ №3»
18.	Нарушена система вентиляции (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	П. 4.3.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные Приказом МЧС России № 583 от 15.12.2002г., зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 марта 2003 года, регистрационный N 4317	Руководитель СПб ГБСУ СО «ПНИ №3»
19.	Система энергоснабжения всех установок и систем освещения в нерабочем состоянии (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	П. 3.2.11 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные Приказом МЧС России № 583 от 15.12.2002г., зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 марта 2003 года, регистрационный N 4317	Руководитель СПб ГБСУ СО «ПНИ №3»
20.	Система канализации частично в нерабочем состоянии (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	П. 4.5.1. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные Приказом МЧС России № 583 от 15.12.2002г., зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 марта 2003 года, регистрационный N 4317	Руководитель СПб ГБСУ СО «ПНИ №3»
21.	Система водоснабжения в нерабочем состоянии (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	П. 4.5.1. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные Приказом МЧС России № 583 от 15.12.2002г., зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 марта 2003 года, регистрационный N 4317	Руководитель СПб ГБСУ СО «ПНИ №3»
22.	Не обеспечена сохранность герметичности ЗС ГО (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	П. 3.2.1. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные Приказом МЧС России № 583 от 15.12.2002г., зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 марта 2003 года, регистрационный N 4317	Руководитель СПб ГБСУ СО «ПНИ №3» 
23.	Не обеспечена сохранность гидроизоляции ЗС ГО (198504	П. 3.2.1. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской	Руководитель СПб ГБСУ СО

	Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	обороны, утвержденные Приказом МЧС России № 583 от 15.12.2002г., зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 марта 2003 года, регистрационный N 4317	«ПНИ №3»
24.	Во входах, используемых в мирное время, защитно-герметические и герметические ворота и двери не находятся на подставках (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	П. 3.2.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные Приказом МЧС России № 583 от 15.12.2002г., зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 марта 2003 года, регистрационный N 4317	Начальник штаба ГО СПб ГБСУ СО «ПНИ №3»
25.	Не проведен ремонт окраска помещения ЗС ГО (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	П. 9 Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время, утвержденный приказом МЧС России от 21.07.2005 г. № 575, зарегистрирован Минюстом РФ 21.09.2005г. регистрационный № 7032	Начальник штаба ГО СПб ГБСУ СО «ПНИ №3»
26.	Отсутствуют подставки под герметическими дверями (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	П. 9 Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время, утвержденный приказом МЧС России от 21.07.2005 г. № 575, зарегистрирован Минюстом РФ 21.09.2005г. регистрационный № 7032	Начальник штаба ГО СПб ГБСУ СО «ПНИ №3»
27.	Резиновые детали уплотнения герметических дверей не окрашены консервационным составом (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	П 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные Приказом МЧС России № 583 от 15.12.2002г., зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 марта 2003 года, регистрационный N 4317	Руководитель СПб ГБСУ СО «ПНИ №3»
28.	Воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции и воздуховоды внутри помещений для укрываемых не окрашены в БЕЛЫЙ цвет (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	П 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные Приказом МЧС России № 583 от 15.12.2002г., зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 марта 2003 года, регистрационный N 4317	Руководитель СПб ГБСУ СО «ПНИ №3»
29.	Воздухозаборные трубы режима фильтровентиляции не окрашены в ЖЕЛТЫЙ цвет (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	П 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные Приказом МЧС России № 583 от 15.12.2002г., зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 марта 2003 года, регистрационный N 4317	Руководитель СПб ГБСУ СО «ПНИ №3» <i>Каша</i> <i>Верин</i> 
30.	Трубы режима регенерации (до теплоемкого фильтра) и системы	П 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской	Руководитель СПб ГБСУ СО

	пожаротушения не окрашены в КРАСНЫЙ цвет (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	обороны, утвержденные Приказом МЧС России № 583 от 15.12.2002г., зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 марта 2003 года, регистрационный N 4317	«ПНИ №3»
31.	Трубы электропроводки и канализационные трубы, емкости для сбора фекальных вод не окрашены в ЧЕРНЫЙ цвет (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	П 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные Приказом МЧС России № 583 от 15.12.2002г., зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 марта 2003 года, регистрационный N 4317	Руководитель СПб ГБСУ СО «ПНИ №3»
32.	Водопроводные трубы, баки запаса воды не окрашены в ЗЕЛЕНый цвет (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	П 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные Приказом МЧС России № 583 от 15.12.2002г., зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 марта 2003 года, регистрационный N 4317	Руководитель СПб ГБСУ СО «ПНИ №3»
33.	Трубы системы отопления не окрашены в КОРИЧНЕВый цвет (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	П 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные Приказом МЧС России № 583 от 15.12.2002г., зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 марта 2003 года, регистрационный N 4317	Руководитель СПб ГБСУ СО «ПНИ №3»
34.	Не проводится техническое обслуживание защитного сооружения (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	П 5.1.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные Приказом МЧС России № 583 от 15.12.2002г., зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 марта 2003 года, регистрационный N 4317	Руководитель СПб ГБСУ СО «ПНИ №3»
35.	Входы в ЗС ГО и аварийные выходы загромождены (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	п. 3.2.3 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные Приказом МЧС России № 583 от 15.12.2002г., зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 марта 2003 года, регистрационный N 4317	Начальник штаба ГО СПб ГБСУ СО «ПНИ №3»
36.	Герметические клапаны, установленные до и после фильтров-поглотителей, устройств регенерации и фильтров для очистки воздуха от окиси углерода, не закрыты и не опечатаны (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	п. 3.2.17 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные Приказом МЧС России № 583 от 15.12.2002г., зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 марта 2003 года, регистрационный N 4317	Начальник штаба ГО СПб ГБСУ СО «ПНИ №3» 
37.	Не допускаются к установке и эксплуатации ФП и регенератив-	п. 4.3.3 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской	Начальник штаба ГО СПб

	ные патроны с вмятинами и другими повреждениями корпусов, с закрашенными маркировочными надписями (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	обороны, утвержденные Приказом МЧС России № 583 от 15.12.2002г., зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 марта 2003 года, регистрационный N 4317	ГБСУ СО «ПНИ №3»
38.	Герметические клапаны, вентиляторы и пускатели к ним не промаркированы (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	п. 4.3.9 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные Приказом МЧС России № 583 от 15.12.2002г., зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 марта 2003 года, регистрационный N 4317	Начальник штаба ГО СПб ГБСУ СО «ПНИ №3»
39.	На воздуховодах не обозначено направление движения воздуха (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	п. 4.3.9 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные Приказом МЧС России № 583 от 15.12.2002г., зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 марта 2003 года, регистрационный N 4317	Начальник штаба ГО СПб ГБСУ СО «ПНИ №3»
40.	Использование люминесцентных ламп для систем освещения защитных сооружений гражданской обороны не допускается (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	п.п. 8.9. СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны»	Руководитель СПб ГБСУ СО «ПНИ №3»
41.	Не проводится Планово-предупредительный ремонт строительных конструкций (текущий раз в 5 лет; капитальный раз в 50 лет см. 583) (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	П 5.5.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные Приказом МЧС России № 583 от 15.12.2002г., зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 марта 2003 года, регистрационный N 4317	Руководитель СПб ГБСУ СО «ПНИ №3»
42.	Отсутствует обозначение защитного сооружения (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	П 6.2.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные Приказом МЧС России № 583 от 15.12.2002г., зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 марта 2003 года, регистрационный N 4317	Начальник штаба ГО СПб ГБСУ СО «ПНИ №3»
43.	На герметических дверях убежища не указан порядковый номер с наружной и внутренней стороны (198504 Санкт-Петербург, г. Петродворец, Заячий проспект д. 3)	П 6.2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденные Приказом МЧС России № 583 от 15.12.2002г., зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 марта 2003 года, регистрационный N 4317	Начальник штаба ГО СПб ГБСУ СО «ПНИ №3» <i>Колес</i> <i>Сид</i> 
44.	Отсутствуют указатели при каждом изменении направления	П 6.2.3 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской	Руководитель СПб ГБСУ СО

