

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-21-76**  
**о назначении административного наказания**

20 августа 2019 года  
11 часов 00 минут

Санкт-Петербург, г. Петергоф,  
ул. Самсоновская, д. 9, каб. 04

Я, главный государственный инспектор Петродворцового района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Усов Дмитрий Фёдорович, рассмотрел протокол об административном правонарушении и материалы дела от 15 августа 2019 года № 2-21-76, составленные государственным инспектором Петродворцового района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Козловым Сергеем Алексеевичем, по признакам административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),

в отношении **юридического лица:**

**1. Полное наименование юридического лица:** Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат №3»;

**2. Юридический адрес:** 198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Заячий пр-т., д. 3;

**3. Фактический адрес:** 198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Заячий пр-т., д. 3;

**4. ИНН** 7819026974.

**4.1 ОГРН** 1027808917685.

**4.2. КПП** 781901001;

**5. Ф.И.О. законного представителя юридического лица, № документа, подтверждающего его полномочия:** законный представитель юридического лица директор СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3» Чеминава Теймураз Варламович, действующий на основании Устава.

**6. Документ, удостоверяющий личность законного представителя:**  
паспорт 40 00 № 450217 выдан 38 01/м [подпись] р-на СПб 31.01.2001

**7. Привлекалось ли ранее административному наказанию и когда:** юридическое лицо ранее за однородное правонарушение к административной ответственности не привлекалось;

**8. При рассмотрении дела присутствует:** Чеминава Теймураз Варламович – директор СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3».

В соответствии с пунктами 5 и 6 части 1 статьи 29.7 КоАП РФ, перед началом рассмотрения дел, лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении разъяснены права, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, ст. 25.1, ст. 25.4, ст. 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Отводы и ходатайства не заявлены.

Статья 51 Конституции Российской Федерации: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом».

Статья 25.1. КоАП РФ: «Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения».

**Статья 25.4. Законные представители юридического лица:**

**1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.**

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, или если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

#### **Статья 25.5. Защитник и представитель:**

1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.


2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.

4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

20 июня 2019  
(дата)

  
(подпись)

Чемкина Т.В.  
(ФИО)

### **Материалами дела об административном правонарушении установлено,**

**что:**

17.07.2019 г. (с 11 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин.), 31.07.2019 г. (с 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин.) на основании распоряжения начальника ОНДПР Петродворцового района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Усова Дмитрия Федоровича от «20» июня 2019 года № 2-21-112, была проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания интерната по адресу: 198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Заячий пр-т., д. 3, правообладателем которого является Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат №3».

В соответствии со ст. 38 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» лица уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом несут ответственность за нарушения требований пожарной безопасности. В силу статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» СПб ГБУСО "Психоневрологический интернат № 3" обязано соблюдать требования пожарной безопасности.

Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности (статья 20 Федерального закона № 69-ФЗ).

В части 1 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» указано, что техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет, в том числе, собой установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации.

Частью 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ установлено, что к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие

требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Требования пожарной безопасности установлены в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее - Правила № 390).

Статья 6 Федерального закона № 123-ФЗ предусматривает, что пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Вместе с тем, учитывая отсутствие на указанном объекте защиты расчета пожарного риска, (согласно пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 04.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») - пожарная безопасность на данном объекте защиты обеспечивается при условии выполнения в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и нормативных документов по пожарной безопасности. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к нормативным документам по пожарной безопасности относятся: национальные стандарты, своды правил (СП), содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

В соответствии с ч. 1 статьи 20.4 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности, которая влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Согласно ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

В соответствии с ч. 1 ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

31.07.2019 года в 16 час. 00 мин. составлен акт проверки № 2-21-112 по результатам которой выявлены нарушения Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 22011-95. Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия, НПБ 88-2001, СП 1.13130.2009, СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 10.13130.2009, а именно:

- При переходе системы в режим «Пожар» лифты не опустились на посадочный этаж (лит. А) (п. 4.1.9.1. ГОСТ 22011-95. Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия);
- клапан приточной противодымной вентиляции защит строительной конструкцией (помещение подвала лит. А) (п. 61 ППР в РФ);
- переход системы в режим «Пожар» осуществляется с одного дымового пожарного извещателя. Аппаратура системы пожарной сигнализации должна формировать команды на управление автоматическими установками пожаротушения или дымоудаления, или оповещения о пожаре, или управления инженерным оборудованием объектов при срабатывании не менее двух пожарных извещателей (п. 61 ППР в РФ, п. 13.1 НПБ 88-2001);

- речевые оповещатели в палатах, кабинетах врачей и административных помещениях не установлены (лит. А) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 51, 54, 83, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п.п. А 4, А 6, прил. А1, А3 СП 5.13130.2009, раздел 6 табл. 2 п. 17 СП 3.13130.2009, п. 61 ППР в РФ, п. 4.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности);
- На 4 и 5 этажах световое табло «Выход» находится в неисправном состоянии (лит. А) (п. 61 ППР в РФ);
- фактические параметры уровня звука, воспроизводимого оповещателями СОУЭ не соответствуют нормативным требованиям по пожарной безопасности (лит. А) (п. 61 ППР в РФ);
- При переходе системы в режим «Пожар» лифты не опустились на посадочный этаж (лит. Б) (п. 4.1.9.1. ГОСТ 22011-95. Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия);
- Фактический расход воды, обеспечиваемый насосной установкой составляет 1,86 л/с при одновременном пуске воды из 1 пожарного крана на уровне 5 этажа (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, табл. 1 п. 4.1.1 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности);
- переход из литеры А в литеру Б не в полном объеме оборудован дымовыми пожарными извещателями (п. 61 ППР в РФ);
- В помещении поста охраны в одном коробе совместно с линиями систем противопожарной защиты осуществлена прокладка силового кабеля (лит. Б) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 4.14 СП 6.13130.2013);
- в помещении комнаты №3 речевой оповещатель в неисправном состоянии (лит. Б) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 51, 54, 83, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п.п. А 4, А 6, прил. А1, А3 СП 5.13130.2009, раздел 6 табл. 2 п. 17 СП 3.13130.2009, п. 61 ППР в РФ, п. 4.8 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности);
- фактические параметры уровня звука, воспроизводимого оповещателями СОУЭ не соответствуют нормативным требованиям по пожарной безопасности (комната №3 2 этаж лит. Б) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 51, 54, 83, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п.п. А 4, А 6, прил. А1, А3 СП 5.13130.2009, раздел 6 табл. 2 п. 17 СП 3.13130.2009, п. 61 ППР в РФ, п. 4.8 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности);
- Отсутствует контроль кабельных линий СОУЭ на обрыв и короткое замыкание (лит. Б) (п. 61 ППР в РФ);
- Не реализовано резервное питание одного из двух блоков «БЛЮЗ» (лит. Б) (п. 61 ППР в РФ);
- Защитное сооружение не в полном объеме оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации (п. 61 ППР в РФ).

**чем совершило административное правонарушение, за которое предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях.**

Таким образом, вина юридического лица в совершении административного правонарушения подтверждается следующими материалами административного дела:

1. Распоряжением о проведении плановой выездной проверки №2-21-112 от 20.06.2019г.;
2. Протоколом об административном правонарушении № 2-21-76 от 15.08.2019;
3. Объяснением лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении;
4. Актом проверки соблюдения требований пожарной безопасности №2-21-112 от 31.07.2019 г.

В ходе рассмотрения административного дела, в соответствии со статьей 24.4 КоАП РФ представителем юридического лица ходатайств заявлено не было.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 29.9, 23.34, Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях и принимая во внимание: пункт 1 часть 1 статьи 4.2 КоАП РФ (раскаяние лица, совершившего административное правонарушение), а также учитывая, что юридическим лицом впервые совершено административное правонарушение, в соответствии с частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ,

### ПОСТАНОВИЛ:

1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат №3» в соответствии с протоколом об административном правонарушении от 15.08.2019 года № 2-21-76, составленным государственным инспектором Петродворцового района Санкт-Петербурга Козловым Сергеем Алексеевичем, за нарушения требований пожарной безопасности, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного **частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде:** предупреждения

2. Объявить, законному представителю юридического лица СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3» Чеминава Теймуразу Варламовичу, что настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток, со дня вручения, или получения копии постановления: в Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу (наб. реки Мойки д. 85, Санкт-Петербург, 190000), либо в Петродворцовый районный суд города Санкт-Петербурга (ул. Аврова, д. 33, лит. Д, г. Петергоф, г. Санкт-Петербурга, 198510).

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его обжалования, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

3. Разъяснить \_\_\_\_\_ Чеминава Теймуразу Варламовичу \_\_\_\_\_

что в соответствии со статьей 32.2 КоАП России административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о назначении административного штрафа в законную силу.

При отсутствии у должностного лица, вынесшего постановление, документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, штраф по истечении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, будет взыскан в принудительном порядке, а также в отношении Вас будет возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП России.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП России неуплата административного штрафа влечет назначение административного штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Подпись лица вынесшего постановление \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_/Д.Ф. Усов/

Копию постановления получил:

«20» августа 2019 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия и инициалы)

### О Т М Е Т К А об исполнении постановления:

Постановление № 2-21-76 от «20» августа 2019 года исполнено: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.  
Постановление направлено для принудительного исполнения: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.  
Исх. № \_\_\_\_\_