



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района

Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, д. 9, тел. 450-71-73

Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, д. 9, каб. № 01
(место составления акта)

“ 31 ” июля 20 19 г.
(дата составления акта)

16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-21-112

На основании: распоряжения ОНДПР Петродворцового района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 20 июня 2019 года № 2-21-112,

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая выездная проверка объекта защиты – зданий и территории по адресу:
(вид проверки)

198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Заячий пр-т., д. 3.

(наименование и адрес местонахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты: Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат №3» (СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3»), юридический адрес: 198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Заячий пр-т., д. 3; ИНН 7819026974.

(наименование правообладателей объекта защиты - юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса)

Даты и время проведения проверки:

“ 17 ” июля 20 19 г. с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 5 ч.

“ 31 ” июля 20 19 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «2» дня (-ей); «6» часа (-ов).

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены: Чеминава Теймураз Варламович – директор СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«11» часов «00» минут «17» июля 2019 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Козлов Сергей Алексеевич – старший инспектор группы приема, регистрации и учета сообщений о преступлениях, связанных с пожарами и иной информации о пожарах отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего(-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: эксперт ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по г. Санкт-Петербургу Голубев Егор Алексеевич, к/с № 78-ПБ/0008 от 16.03.2017 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: Чеминава Теймураз Варламович – директор СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3», Ищенко Вячеслав Александрович – ответственный за пожарную безопасность.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3» - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: 198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Заячий пр-т., д. 3.

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен.

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены.

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено.

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1.	При переходе системы в режим «Пожар» лифты не опустились на посадочный этаж (лит. А)	п. 4.1.9.1. ГОСТ 22011-95. Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия	СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3»
2.	клапан приточной противодымной вентиляции защит строительной конструкцией (помещение подвала лит. А)	п. 61 ППР в РФ	СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3»
3.	переход системы в режим «Пожар» осуществляется с одного дымового пожарного извещателя. Аппаратура системы пожарной сигнализации должна формировать команды на управление автоматическими установками пожаротушения или дымоудаления, или оповещения о пожаре, или управления инженерным оборудованием объектов при срабатывании не менее двух	п. 61 ППР в РФ, п. 13.1 НПБ 88-2001	СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3»

	пожарных извещателей		
4.	речевые оповещатели в палатах, кабинетах врачей и административных помещениях не установлены (лит. А)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 51, 54, 83, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п.п. А 4, А 6, прил. А1, А3 СП 5.13130.2009, раздел 6 табл. 2 п. 17 СП 3.13130.2009, п. 61 ППР в РФ, п. 4.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3»
5.	На 4 и 5 этажах световое табло «Выход» находится в неисправном состоянии (лит. А)	п. 61 ППР в РФ	СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3»
6.	фактические параметры уровня звука, воспроизводимого оповещателями СОУЭ не соответствуют нормативным требованиям по пожарной безопасности (лит. А)	п. 61 ППР в РФ	СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3»
7.	При переходе системы в режим «Пожар» лифты не опустились на посадочный этаж (лит. Б)	п. 4.1.9.1. ГОСТ 22011-95. Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия	СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3»
8.	Фактический расход воды, обеспечиваемый насосной установкой составляет 1,86 л/с при одновременном пуске воды из 1 пожарного крана на уровне 5 этажа	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, табл. 1 п. 4.1.1 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности	СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3»
9.	переход из литеры А в литеру Б не в полном объеме оборудован дымовыми пожарными извещателями	п. 61 ППР в РФ	СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3»
10.	В помещении поста охраны в одном коробе совместно с линиями систем противопожарной защиты осуществлена прокладка силового кабеля (лит. Б)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 4.14 СП 6.13130.2013	СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3»
11.	в помещении комнаты №3 речевой оповещатель в неисправном состоянии (лит. Б)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 51, 54, 83, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п.п. А 4, А 6, прил. А1, А3 СП 5.13130.2009, раздел 6 табл. 2 п. 17 СП 3.13130.2009, п. 61 ППР в РФ, п. 4.8 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3»
12.	фактические параметры	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 51, 54, 83,	СПб ГБУСО

	уровня звука, воспроизводимого оповещателями СОУЭ не соответствуют нормативным требованиям по пожарной безопасности (комната №3 2 этаж лит. Б)	103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п.п. А 4, А 6, прил. А1, А3 СП 5.13130.2009, раздел 6 табл. 2 п. 17 СП 3.13130.2009, п. 61 ППР в РФ, п. 4.8 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	«Психоневрологический интернат №3»
13.	Отсутствует контроль кабельных линий СОУЭ на обрыв и короткое замыкание (лит. Б)	п. 61 ППР в РФ	СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3»
14.	Не реализовано резервное питание одного из двух блоков «БЛЮЗ» (лит. Б)	п. 61 ППР в РФ	СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3»
15.	Защитное сооружение не в полном объеме оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации	п. 61 ППР в РФ	СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3»

17 июля 2019 года на объекте проведено тренировочное занятие по отработке действий работников при эвакуации людей на случай возникновения пожара, а также с лицами ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте проведен дополнительный противопожарный инструктаж и вручены памятки о мерах пожарной безопасности.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: Комплект для проверки пожарных извещателей ВО, Дальномер лазерный DISTO D5 № 0208387, Измеритель комбинированный «Testo 445» с зондами 0636ю9740№20268819/105, 0638.1645 №17273-06 № 0193532.

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о неприятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: нет;
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: нет;
3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: протокол ИК АПС №1, протокол ИК СОУЭ №1, протокол ИК АПС №2, протокол ИК СОУЭ №2, протокол ИК ВПВ.
4. Фототаблица: нет;
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: _____

6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: №2-21-112/1/1 от 31.07.2019г.

7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся.

8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался.

9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: чек-лист от 31.07.2019г., карточка учета профилактической работы в области пожарной безопасности от 31.07.2019г., устав СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3», приказ о назначении директора СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3», приказ СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3» о назначении ответственного за пожарную безопасность, копия контракта №1137259 от 25.01.2019г., копия контракта №1145663 от 25.01.2019г., копия контракта №22925 от 11.03.2019, копия протокола испытания лестниц пожарных наружных, копия контракта №19 от 20.02.2017, копия контракта №1022767 от 13.08.2018, копия журнала ТО АПС, копия журнала ВПВ, копия ведомости состояния НПВВ, копия протоколов проверки знания ПТМ, копия приказа СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3» по отработке действий при ЧС.

Подписи лиц, проводивших проверку: Козлов Сергей Алексеевич – старший инспектор группы приема, регистрации и учета сообщений о преступлениях, связанных с пожарами и иной информации о пожарах отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

“ 31 ” июля 2019 г.



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а): Чеминава Теймураз Варламович – директор СПб ГБУСО «Психоневрологический интернат №3»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 31 ” июля 2019 г.



Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)